



181520341620



TH/JSBG(T)-001

检 验 报 告

天弘 环检 字 [2018] 第 10531-1 号

样品名称: _____ 污水

委托单位: _____ 山东双轮股份有限公司

检验类别: _____ 委托检验

山东天弘质量检验中心有限公司



山东天弘质量检验中心有限公司

检验结果报告单

TH/JSBG(T)-002


编号：天弘 环检 字 [2018] 第 10531-1 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东双轮股份有限公司	任务地址	威海市环翠区省级旅游度假区东鑫路 6 号
样品名称	污水	来样方式	现场自采
采(送)样日期	2018 年 11 月 1 日	采样环境条件	温度: 8.4℃ 相对湿度: 51.2%
样品状态	瓶装无色无味澄清液体	样品数量	4 瓶
检验日期	2018 年 11 月 1 日 - 2018 年 11 月 3 日	检验环境条件	温度: (19.2- 21.8) ℃ 相对湿度: (38~47) %
检验项目	分析方法	检验依据	检出限
pH 值	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	/
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828 2017	4mg/L
悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	4mg/L
动植物油	红外分光光度法	HJ 637 2012	0.04mg/L
氨氮(以 N 计)	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
主要检验设备	实验室 pH 计 PHSJ-4F、滴定管 50mL、紫外可见分光光度计 UV-1800、电子天平 FA2004、电热恒温鼓风干燥箱 101A、傅立叶红外光谱仪 IRAffinity-1s		
判定标准	GB/T 31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 等级		
结论	<p style="text-align: center;">该企业污水总排口的污水所测项目结果符合 GB/T 31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 等级标准要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2018 年 11 月 24 日</p> </div>		

批准: 

审核: 

编制: 

注 意 事 项

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、未经我中心书面批准，不得部分复制检验报告，复制报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。
- 5、对检验报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。
- 6、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
- 7、检验结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。
- 8、标注*符号的检验项目不在 CMA 认证范围内、分包检验。

单 位 信 息

名 称：山东天弘质量检验中心有限公司

地 址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电 话：0631-5322009

传 真：0631-5323009

网 址：<http://www.c-icc.cn>

